

屋根上点検項目（標準点検項目に含まれないオプション）

■ 屋根上標準点検項目（傾斜屋根向け）

| 対象機器 | No | 内容 | 方法 |
|------------------------|----|-------------------------------|-------|
| 太陽電池モジュール (太陽電池パネル) | 1 | ガラス表面の破損・汚れ（落ち葉、鳥の糞） | 目視 |
| | 2 | フレーム（枠）の破損及び変形 | 目視 |
| | 3 | 固定不良（がたつき） | 指触 |
| | 4 | 水平状態の確認、隙間 | 目視・指触 |
| | 5 | モジュールと屋根材間の異物確認（鳥の巣や落ち葉の堆積） | 目視 |
| 架台 | 6 | 固定不良（がたつき） | 指触 |
| | 7 | 水平状態の確認、隙間 | 目視・指触 |
| | 8 | 腐食及び破損 | 目視・指触 |
| | 9 | 固定ボルト/ビスの緩みや脱落 | 目視・指触 |
| | 10 | 端部カバーの脱落、固定ビスの緩み | 目視・指触 |
| | 11 | 金具等の防水状況（コーキング等）の確認 | 目視・指触 |
| ケーブル | 12 | 破損・被服異常 | 目視・指触 |
| | 13 | ケーブルへの直接日光照射有無、支持固定状態 | 目視・指触 |
| | 14 | ケーブル保護管の破損、支持固定状態、防水処置の有無及び劣化 | 目視・指触 |
| | 15 | アース固定ビスの緩み・脱落 | 目視・指触 |
| その他 | 16 | アレイに影を発生させる障害物の有無（電柱、建築物等） | 目視 |
| | 17 | 屋根材の割れ・ズレ確認 | 目視・指触 |

※上記項目ならびに関連する費用は、点検実施店とご相談願います。

※点検時には、安全確保に必要な足場の設置・撤去を必要とする場合があります。

その際には、点検実施店より別途ご提案させていただきます